

Отметка о размещении сведений о профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий. Учетный ПМ № 24240041000115659450 от 15.10.2024 года Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю

(Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю)

Каратанова ул., д. 21, г. Красноярск, 660049

тел. (8-391) 226-89-50, (8-495) 380-28-43, факс (8-391) 226-90-49

E-mail: office@24.rospotrebnadzor.ru,

<http://24.rospotrebnadzor.ru>

ОГРН 1052466033608, ИНН 2466127415

Территориальный отдел в г. Канске

тел. (8-39-161)-2-71-88

E-mail: kansk@24.rospotrebnadzor.ru

Предписание

об устранении выявленных нарушений
обязательных требований № 20451

Красноярский край
г. Канск

30 октября 2024 года

Мною, Подлепенец Евгенией Николаевной при проведении профилактического визита в отношении Муниципального образовательного бюджетного учреждения «Благовещенская средняя общеобразовательная школа», ОГРН 1022400779213, ИНН 2416004714, юридический адрес: 663650, Красноярский край, Ирбейский район, село Благовещенка, Тракторная ул., д. 9 Б; фактический адрес (место осуществления деятельности): 663650, Красноярский край, Ирбейский район, село Благовещенка, Тракторная ул., д. 9 Б:

В нарушение требований ст. 34 Федерального закона от 30 марта 1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее - Федеральный закон от 30 марта 1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»), п. 1.5 раздела I СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20), п. 20 главы I Приказа Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (далее - Приказа Минздрава России от 28.01.2021 № 29н) к работе в образовательном учреждении допущены лица, в личных медицинских книжках которых отсутствуют сведения о проведении исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций при поступлении на работу (Левкина З.Н., учитель, дата приема на работу 02.09.2024);

В нарушение требований ст. 35 Федерального закона от 30 марта 1999 № 52-ФЗ, п. 1.5 раздела I СП 2.4.3648-20 к работе в образовательном учреждении допущены работники, в личных медицинских книжках которых отсутствуют сведения о профилактических прививках против дифтерии, столбняка, являющиеся обязательными в соответствии с национальным календарем профилактических прививок (иммунизация каждые 10 лет от момента последней ревакцинации): Пляцева Л.И., педагог-организатор привита против дифтерии, столбняка 15.03.2010, подлежала очередной ревакцинации в 2020 году; Кариева И.Н., старший вожатый, привита против дифтерии, столбняка 20.06.2013, подлежала очередной ревакцинации в 2023 году; Шабалина Г.Я., уборщик служебных помещений, сведения отсутствуют; в ходе проведения профилактического визита нарушение устранено, сведения о профилактических прививках против дифтерии, столбняка внесены в личные медицинские книжки работников, представлено пояснение директора.

В нарушение требований п. 2.5.3 раздела II СП 2.4.3648-20 поверхность стен на пищеблоке имеет дефекты и повреждения поверхности стены, а именно: в обеденном зале краска отслоилась, в складском помещении кафельная плитка частично отсутствует, что не позволяет проводить качественную влажную обработку и дезинфекцию при проведении текущих и генеральных уборок, имеется угроза травматизма для персонала; в ходе проведения профилактического визита нарушение частично устранено, проведены работы по восстановлению целостности поверхности стен в обеденном зале, представлено пояснение директора.

В нарушение требований п. 2.11.6 раздела II СП 2.4.3648-20 на используемое дезинфицирующее средство «Дез-Хлор» отсутствует инструкция по применению, при требовании приготовления дезинфекционных растворов в соответствии с инструкцией; в ходе проведения профилактического визита нарушение устранено, представлено

пояснение директора.

В нарушение требований ст. 29 Федерального закона от 30 марта 1999 № 52-ФЗ, п. 2.9.5 раздела II СП 2.4.3648-20 в журналах по обеззараживанию воздушной среды не подсчитаны часы горения ламп, невозможно оценить имеющийся ресурс ламп, эффективность обеззараживания воздуха, что не способствует предотвращению распространения инфекционных заболеваний; в ходе проведения профилактического визита нарушение устранено, бактерицидные лампы заменены, подсчет часов горения ламп, представлено пояснение директора.

В нарушение требований п. 2.9.5 раздела II, п. 3.4.3 раздела III СП 2.4.3648-20 в умывальных раковинах туалета для девочек отсутствует горячая вода (водонагреватель в нерабочем состоянии), в одной умывальной раковине перед обеденным залом нет воды (смеситель в нерабочем состоянии); в ходе проведения профилактического визита нарушение устранено, проведена замена водонагревателя и смесителя, представлено пояснение директора.

По результатам лабораторных исследований (испытаний), измерений проб (образцов), инструментальных измерений, проведенных ИЛЦ на базе филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Канске (аттестаты аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510640, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 17.11.2014) выдано заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы № 12155 от 29.10.2024 Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» (аттестат аккредитации Органа инспекции № RA.RU.710074, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.07.2015), установлено следующее: измеренные уровни общей искусственной освещенности в кабинет 2-3 русского языка МБОУ Благовещенская СОШ по эскизу в точках Т.Т.11-18 в среднем составило 197 ± 18 , при нормируемом значении 300 лк, что не соответствует требованиям ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 № 52-ФЗ, п. п. 2.8.1, 2.8.5 СП 2.4.3648-20 (протокол измерений физических факторов неионизирующей природы от 17.10.2024 № 206-760).

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11.4 постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Устранить нарушения требований ст. 34 Федерального закона от 30 марта 1999 № 52-ФЗ, п. 1.5 раздела I СП 2.4.3648-20, п. 20 главы I Приказа Минздрава России от 28.01.2021 № 29н, выразившиеся в отсутствии соблюдения требований к допуску к работе в образовательное учреждение лиц, в личных медицинских книжках которых имеются сведения об исследовании на носительство возбудителей кишечных инфекций при устройстве на работу.

Срок устранения: 30 октября 2025 года.

2. Устранить нарушения требований п. 2.5.3 раздела II СП 2.4.3648-20, выразившиеся в отсутствии соблюдения требований к отделке стен в складском помещении пищеблока, позволяющей проведение влажной обработки и дезинфекции при проведении текущих и генеральных уборок, отсутствии угрозы травматизма для персонала.

Срок устранения: 30 октября 2025 года.

3. Устранить нарушения требований ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 № 52-ФЗ, п. п. 2.8.1, 2.8.5 СП 2.4.3648-20, выразившиеся в отсутствии соблюдения требований к искусственному освещению в кабинете 2-3 русский язык не ниже нормируемого.

Срок устранения: 30 октября 2025 года.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное образовательное бюджетное учреждение «Благовещенская средняя общеобразовательная школа», ОГРН 1022400779213, ИНН 2416004714, юридический адрес: 663650, Красноярский край, Ирбейский район, село Благовещенка, Тракторная ул., д. 9 Б.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске, по адресу E-mail: kansk@24.rospotrebnadzor.ru, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 30 октября 2025 года с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Красноярскому краю в г. Канске



Е. Н. Подлепенец